



Unità di comando motori MDU100 Manuale di installazione, operazione e manutenzione

Motor drive unit MDU100 Installation, Operation and Maintenance Manual



INDICE / TABLE OF CONTEST

Descrizione unità comando motore / Motor drive unit description	3
Identificazione componenti / Component and location	3
1. Sezionare alimentatore di rete / Power disconnect device	3
2. Indicatore a led L1 / Led indicator L1	4
3. Indicatore a led L2 / Led indicator L2	4
4. Selettori / Selector	4
5. Posizionatore e logica / Positioner and logics	5
- Indicatori a led (dettaglio) / Led indicators (details)	6
- Potenzimetri di taratura / Calibration potentiometers	6
- Interruttori / DIP switches	7
6. Alimentatore / Power supply	7
7. Relè KR, K3	7
8. Portafusibili / Fuses holder	8
9. Relè comando motori K1, K2 / Motor drive relays K1, K2	8
10. Relè termico di protezione RT / Thermal relay RT	8
11. Alimentatore - Convertitore / Power supply - Converter	8
12. Morsettiera / Terminals	9
Installazione / Installation	9
Collegamenti dei cavi di potenza e del cavo di massa / Installation groun input power wiring	9
Collegamenti unità ai motori delle valvole / Installing output wiring to the valve actuator	10 - 12
Verifica dell'installazione / Checking the installation	13
Schemi di collegamento tra l'unità e il motore (SG1, SG2, SG3) / Electrical connections between the unit and motor (SG1, SG2, SG3)	14 - 17
Tarature / Calibration	18
Impostazione dei DIP switches / DIP switches positions and settings	18
Ricerca guasti / Trouble shooting	19
Ricambi / Spare parts	20

MDU100 Descrizione unità comando motore

L'unità di comando motore è l'unità di comando e controllo della famiglia dei motori SG per comando valvole rotative. L'unità riceve il segnale 4-20 mA di controllo esterno da computer/PLC o regolatore e controlla la posizione della valvola ritrasmettendo un segnale di posizione valvola 4-20 mA.

MDU100 motor drive unit description

The MDU drive unit provide a positive means to drive and control the SG family actuators for rotary valves. It receives a 4-20 mA from an external computer/PLC or controller to control the position and retransmit a 4-20 mA valve position signal to computer/PLC or controller.



Fig. 1

MDU100 - Identificazione componenti.

L'unità MDU100 comprende i seguenti componenti principali: I numeri di identificazione corrispondono ai numeri usati nella Fig. 2.

Le parti di ricambio sono indicate a pag. 18.

1. Sezionatore alimentazione di rete

E' un sezionatore porta manuale tripolare con maniglia blocco porta che interrompe le 3 fasi di alimentazione e consente l'apertura della porta solo quando è in posizione di "OFF". Quando è in posizione di "ON" consente di alimentare l'unità.



Attenzione: Solo personale qualificato che conosce i problemi ed i pericoli connessi ad apparecchiature di questo tipo dovrebbe installare, operare o mantenere questi apparecchi. Leggere e capire il manuale, ed altri manuali collegati, nella loro completezza prima di procedere. In caso di inosservanza si possono provocare danni a cose o persone.



Attenzione: L'utilizzatore deve installare un circuito esterno di interruzione dell'alimentazione elettrica. Questo circuito deve poter interrompere l'alimentazione all'MDU100 in caso di errate operazioni o per manutenzione sull'unità. Se non viene fatto si creeranno condizioni di pericolo per il personale addetto.

MDU100 - Component and locations.

The MDU100 has the following main components: The identification numbers provided correspond to the number used in Fig. 2.

Replacement parts are listed at pag. 18.

1. Power disconnect device

The power disconnect device is a circuit breaker that breaks the 3 phase input power supply that allows to open the cabinet door only when is in "OFF" position.

When is in "ON" position it powers the unit.



Attention: Only qualified electrical personnel familiar with operation of this equipment and the hazards involved should install, adjust, operate, or service this equipment. Read and understand this manual and other applicable manuals in their entirety before proceeding. Failure to observe this precaution could result in severe bodily injury or loss of life.



Attention: Attention: The user must provide an external, stop circuit outside of the drive circuitry. This circuit must disable the system in case of improper operation and maintenance. Failure to observe this precaution could result in bodily injury.

2. Indicatore a led L1

Quando è acceso (luce bianca) indica che l'unità è alimentata.

3. Indicatore a led L2

Quando è acceso (luce gialla) indica che l'unità MDU100 è fuori servizio.

4. Selettori

- S1** - E' un selettore con tre posizioni stabili per selezionare:
- Controllo locale.
 - Controllo remoto.
 - O usato per interventi sull'unità.
- S2** - E' un selettore, a tre posizioni con ritorno al centro per il comando manuale della valvola per aumentare o diminuire la temperatura del fluido controllato.

2. Led indicator L1

When (white light) is on indicate power ON.

3. Led indicator L2

When (yellow light) is on indicate that there is a system failure in the MDU100.

4. Selectors

- S1** - Is a three stable position selector to select the:
- Local control.
 - Remote control.
 - O used to tune the unit.
- S2** - Is a three position selector with return to the central position to drive locally the valve in order to increase or decrease the controlled fluid temperature.




Fig. 2

Posizionatore e logica/Positioner and logics

5. Posizionatore e logica

La funzione di logica e controllo dell'unità viene attuata da un microprocessore montato sul posizionatore (Fig. 3) che:

Modo remoto

L'unità posizionatore riceve i 4-20 mA dall'unità di controllo esterno (calcolatore, PLC o regolatore) confronta il segnale di comando con il segnale di posizione valvola, fornito dal potenziometro montato sul motore della valvola, e quando i segnali non sono uguali l'unità alimenta il motore elettrico per modificare la posizione della valvola, fino a che i due segnali non siano diventati uguali. L'unità invia anche il segnale di posizione valvola (4-20 mA) al calcolatore/PLC od indicatore esterno.

Modo locale

L'unità permette di muovere la valvola in direzione di aumento di temperatura del fluido controllato o in diminuzione della temperatura del fluido controllato.

In aggiunta il posizionatore fornisce:

Allarme in caso di guasti

- Controllo continuo di:
- Tensione
- Limiti di fine corsa
- Limiti di coppia
- Indicatori di start a led
- Potenziometri di taratura
- Interruttori per circuiti stampati

5. Positioner and logics

The logic and control function is performed by a microprocessor on the positioner board. (Fig. 3) that provides:

Remote mode

The positioner board accepts the 4-20 mA from external computer/ PLC or single controller compares to the analog control signal with a voltage from the valve position feedback potentiometer and when the signals are not equal, sends volts AC to the motor to change the valve position until the signals become equal.

The unit also sends 4-20 mA, indicating valve position to outside computer/PLC or indicators.

Local mode

The unit allows to drive the valve in order:

To "increase" the temperature of the controlled fluid.

To "decrease" the temperature of the controlled fluid.

In addition the positioner logics provides:

Automatic alarm for failure conditions

- Continuous control of:
- Voltages
- Travel limit switch
- Torque limits
- Led indicators
- Potentiometers for calibration
- DIP switches




Fig. 3

Indicatori a led (dettaglio A) (ON ≡ ACCESI)

LED 1 - (Verde)
ACCESO ≡ Sistema funzionante

LED 2 - (Rosso)
Posizione del selettore locale/remoto
ACCESO - Selettore su posizione "Remoto"
SPENTO - Selettore in posizione centrale
INTERMITTENTE - selettore su posizione "Locale"

LED 3 - (Giallo)
ACCESO ≡ Il termico del motore (Th) è intervenuto per surriscaldamento del motore. In questo caso l'attuatore viene bloccato e viene segnalata un'anomalia. Per ripartire sarà necessario che la temperatura del motore scenda sotto il limite previsto.
INTERMITTENTE (1 Hz): Problemi su set point di posizione
INTERMITTENTE VELOCE (4 Hz): Problemi sul segnale di "feedback"

LED 4 - (Rosso)
ACCESO ≡ Valvola in posizione aperta
INTERMITTENTE = Valvola comandata in apertura

LED 5 - (Rosso)
ACCESO ≡ Valvola in posizione chiusa
INTERMITTENTE ≡ Valvola comandata in chiusura



Nota: Se i leds 2,3,4,5 sono tutti accesi ed il led 1 è spento c'è un guasto sulla carta del posizionatore ed in queste condizioni sono solo possibili le operazioni manuali.

Leds indicators (detail A) (ON ≡ LIGHTS)

LED 1 - (Green)
ON ≡ The unit is working (no failure)

LED 2 - (Red)
Position of local/remote selector.
ON - Selector "Remote" position
OFF - Selector on central position
FLASHING - Selector on "Local" position

LED 3 - (Yellow)
ON ≡ Motor thermostwitch (Th) is opened because the temperature of the motor is increased beyond a permissible limit. In this case the actuator is stopped and a thermal fault is given.
To restart it will be necessary that the temperature return under the limit
FLASHING (1 Hz): Problem on position set point
FAST FLASHING (4 Hz): Problem on feedback signal


LED 4 - (Red)
ON ≡ Valve to the OPEN LIMIT position
FLASHING ≡ Valve moving towards the OPEN position

LED 5 - (Red)
ON ≡ Valve to the CLOSE LIMIT position
FLASHING ≡ Valve moving towards the CLOSE position



Note: If leds 2,3,4,5 are ON and Led 1 is OFF there is a failure on the boards and only the manual operation of the valve is possible.

1 Led Verde/
Green
2 Led Rosso/
Red
3 Led Giallo/
Yellow
4 Led Rosso/
Red
5 Led Rosso/
Red



Dettaglio A

Detail A

Potenzimetri di taratura (dettaglio B)

Ci sono 6 potenziometri sul fronte della carta del posizionatore che permettono i seguenti aggiustamenti:

PT3 ≡ Taratura dello zero del segnale analogico di posizione (4 mA) (aumenta in senso orario).

PT4 ≡ Taratura del guadagno del segnale analogico di posizione (aumenta in senso orario).

PT5 ≡ Taratura di posizione valvola chiusa (0-50%) (orario verso valvola aperta).

PT6 ≡ Taratura di posizione valvola aperta (50-100%) (orario verso valvola aperta).

PT7 ≡ Taratura della banda morta (1/6% della corsa) (aumenta in senso orario).

PT8 ≡ Taratura del tempo pausa di inversione (0,4-10 secondi) (aumenta in senso orario).

Calibration potentiometers (detail B)

There are 6 potentiometers situated on the front of the positioner board to allow following adjustments:

PT3 ≡ Calibration of the zero of the analog output signal (4 mA) (clockwise increase).


PT4 ≡ Calibration of the gain of analog output signal (clockwise increase).

PT5 ≡ Calibration of the close limit position of the valve (0-50%) (clockwise towards valve opened).

PT6 ≡ Calibration of the open limit position of the valve (50-100%) (clockwise towards valve opened).

PT7 ≡ Calibration of dead band (1/6% of the full valve travel) (clockwise increase).

PT8 ≡ Calibration of the time to invert the motor direction (0,4-10 seconds) (clockwise increase).



Dettaglio A

Detail A

Interruttori (dettaglio C)

D.SW 1

OFF ≡ Il segnale di comando valvola è diretto:

4 mA per valvola chiusa.

20 mA per valvola aperta.

ON ≡ Il segnale di comando valvola è inverso:

4 mA per valvola aperta.

20 mA per valvola chiusa.

D.SW 2

OFF ≡ La valvola sarà bloccata in posizione in caso di errore di set point.

ON ≡ La valvola sarà forzata in apertura in caso di errore di set point.

D.SW 3

OFF ≡ La valvola sarà bloccata in posizione in caso di errore di set point.

ON ≡ La valvola sarà forzata in chiusura in caso di errore di set point.

D.SW 4

OFF ≡ La valvola sarà bloccata in posizione in caso di errore nel segnale di feedback.

ON ≡ La valvola sarà forzata in apertura in caso di errore nel segnale di feedback.

D.SW 5

OFF ≡ La valvola sarà bloccata in posizione in caso di errore nel segnale di feedback.

ON ≡ La valvola sarà forzata in chiusura in caso di errore nel segnale di feedback.

D.SW 6

OFF ≡ Il selettore INCREASE/DECREASE è del tipo ad impulsi.

ON ≡ Il selettore INCREASE/DECREASE è con ritenuta.

D.SW 7

Non usato.

D.SW 8

OFF ≡ Durante il funzionamento normale.

ON ≡ Durante il processo di impostazione e lettura dati.

DIP switches (detail C)

D.SW 1

OFF ≡ The signal from computer/PLC is normal:

4 mA for closed valve.

20 mA for opened valve.

ON ≡ The signal from computer/PLC is reverse:

4 mA for opened valve.

20 mA for closed valve.

D.SW 2

OFF ≡ The valve will be blocked in the actual position in case of set point failure.

ON ≡ The valve will be forced the open position in case of set point failure.

D.SW 3

OFF ≡ The valve will be blocked in the actual position in case of set point failure.

ON ≡ The valve will be forced to the closed position in case of set point failure.

D.SW 4

OFF ≡ The valve will be blocked in position in case of feedback signal failure.

ON ≡ The valve will be forced to open position in case of feedback signal failure.

D.SW 5

OFF ≡ The valve will be blocked in position in case of feedback signal failure.

ON ≡ The valve will be forced to close in case of feedback signal failure.

D.SW 6

OFF ≡ External INCREASE/DECREASE selector is of impulse type.

ON ≡ External INCREASE/DECREASE selector is with retention.


D.SW 7

Not used.

D.SW 8

OFF ≡ In operation condition.

ON ≡ Calibration and setting.



Dettaglio C

Detail C

6. Alimentatore

Alimentatore 24V/30VA di potenza per alimentare lampade, relè e contatti (Fig. 4)

7. Relè KR, K3

KR: Relè di stato remoto

K3: Relè dello stato di allarme

6. Power supply

30 VA supply to power lamps, relays and contacts (Fig. 4)

7. Relays KR, K3

KR: Remote command relay

K3: Alarm relay



Fig. 4

8. Portafusibili FG (10,3 x 38)

Portafusibili trifase che alloggia:

Per motori SG1 = Fusibili da 6 A.

Per motori SG2 = Fusibili da 6 A.

Per motori SG3 = Fusibili da 10 A.

F1 = Portafusibili bifase con fusibili da 2 Amperes.

F2 = Portafusibile monofase che alloggia un fusibile da 1 Ampere.

8. Fuses holder FG (10,3 x 38)

3 phases main power fuses holder. Fuses are:

For SG1 motor = 6 Amperes.

For SG2 motor = 6 Amperes.

For SG3 motor = 10 Amperes.

F1 = 2 phases fuses holder. Fuses are of 2 Amperes.

F2 = Single phase power fuse holder with 1 Ampere fuse.



Fig. 5 - Portafusibili FG, FU1 e FU2

Fig. 5 - Fuses holder FG, FU1 and FU2

9. Relè di comando K1, K2

Relè comando motori con interblocco meccanico.

9. Command relay K1, K2

Motor drive relays with mechanical block.

10. RT Relè termico

Relè termico di protezione	440 V	220 V
SG1	0,22/0,32	0,35/0,5
SG2	0,7/1,0	1,4/2,0
SG3	1,2/2,5	3,5/5,0

10. RT Thermal relay

Thermal relay	440 V	220 V
SG1	0,22/0,32	0,35/0,5
SG2	0,7/1,0	1,4/2,0
SG3	1,2/2,5	3,5/5,0




Fig. 6 - Relè

Fig. 6 - Relay

11. Alimentatore convertitore

Alimentatore del potenziometro di posizione valvola e convertitore del segnale di ritrasmissione di posizione.

Posizione switch SL1:

C = Uscita 4 - 20 mA passiva

N = Uscita 4 - 20 mA attiva

11. Power supply - Signal converter

Power supply for valve position potentiometer, position signal converter.

SL1 switch position:

C = passive 4 - 20 mA output

N = active 4 - 20 mA output




Fig. 7

12. Morsettiera

12. Terminals




Fig. 8

Installazione

Montaggio dell'unità MDU100

Dimensioni: 500x400x250

Installare l'unità su una parete verticale usando i 4 occhielli previsti sul quadro.

Per avere una superficie piana di appoggio ed assicurarsi della tenuta dei bulloni, usare delle rondelle.

Area

L'area di installazione deve essere libera da cavi o altro. Verificare che l'unità sia mantenuta pulita, fredda ed asciutta. L'area scelta deve avere spazi sufficienti per il passaggio dell'aria e per la manutenzione.

E' importante conoscere le dimensioni dei fori da fare sull'unità, in modo da poter alloggiare i cavi necessari.

Attenzione: l'utilizzatore è responsabile dell'installazione dei passacavi e dei fori sull'unità.

Attenzione: non far passare i cavi dei segnali e di controllo insieme, con i cavi di potenza.

Ciò può causare disturbi sul comando motore. In caso di inosservanza si possono avere dei danni all'apparecchiatura.

Collegamenti dei cavi di potenza e del cavo di massa

Attenzione: L'utilizzatore deve installare un'interruttore di potenza a monte dell'unità MDU100.

L'interruttore o sezionatore utilizzato dovrà interrompere 16 Ampere.

E' importante verificare che l'alimentazione principale sia quella richiesta dall'unità MDU100, assicurandosi, che corrisponda ai dati di tensione e frequenza, riportati sulla targhetta sul fronte dell'unità.

Attenzione: I cavi non usati devono essere messi a terra in entrambi i lati, per evitare problemi dovuti a tensioni indotte

Installation

Mounting the MDU100 cabinet

Dimensions: 500x400x250

Attach the unit to the vertical surface selected using the four (4) mounting holes provided on MDU 100 cabinet. In order to maintain a flat mounting surface and to ensure that bolt tightness is maintained, use washers under the bolt heads.

Site

The installation site must be kept clear of all cables. Verify that MDU100 can be kept clear, cool and dry. The area chosen should allow the space required for air flow and for maintenance.

It is important to determine the size of the conduit openings so that the wire planned for a specific entry point will fit through the opening.

Attention: the user is responsible to install the conduits openings and the cable conduits.

Attention: Do not route signal and control wiring with power wiring in the same conduit. This can cause interference with drive operation. Failure to observe this precaution could result in damage to, or destruction of, the equipment.

Installation ground input power wiring

Attention: a power disconnect device must be installed by the user, between the general power line and the MDU100.

If the power disconnecting device is a circuit breaker, the circuit breaker must be able to trip 16 Amperes. It is important to verify that the main power will meet input power requirements of the MDU100. Be sure that input power corresponds to the MDU100 nameplate voltage and frequency.

Attention: unused wires in conduit must be grounded at both ends to avoid a possible shock hazard caused by induced voltages.

Collegamenti unità MDU100 ai motori delle valvole

Seguire i passi indicati per collegare l'unità MDU100 al motore della valvola ed al calcolatore/PLC o regolatore.

Passo 1: aprire la porta dell'unità.

Passo 2: rimuovere il coperchio dell'unità di controllo del motore della valvola.

Passo 3: forare la piastra per il passaggio cavi e pressacavi in modo da far passare i cavi previsti.

Attenzione: l'utilizzatore è responsabile della preparazione della piastra con relativi fori, pressacavi e cavi per il collegamento tra l'unità di controllo ed il motore della valvola.

Passo 4: installare i pressacavi ed i cavi relativi sigillati in modo da rendere stagna l'entrata cavi sia sull'unità MDU100 che sul motore.

Passo 5: installare i necessari multicavi dall'unità MDU100 al motore.

Attenzione: i cavi di potenza e di massa non devono essere inferiori a 15 AWG mentre i cavi di segnale e di basso livello non devono essere inferiori a 18 AWG.

Passo 6: collegare i cavi numerandoli ai terminali numerati dell'unità MDU100 e dalla parte opposta ai relativi terminali numerati sul motore secondo gli schemi elettrici da pag. 12 a pag. 15.

Passo 7: collegare i cavi (possibilmente schermati) dei segnali di "set" e di posizione (4-20 mA) ai relativi morsetti numerati dell'unità MDU100 e dalla parte opposta al calcolatore/PLC o regolatore.

Attenzione: l'utilizzatore è responsabile a che l'installazione sia eseguita secondo le normative locali, nazionali ed internazionali. La non applicazione di tali norme può danneggiare l'apparecchiatura.

Installing output Wiring from MDU100 output terminals to the valve actuators

Use following steps to connect MDU100 to the valve motor and to computer/PLC or controller.

Step 1: open the MDU100 door.

Step 2: remove the electrical enclosure cover on the valve motor control.

Step 3: prepare the conduits openings on the MDU100 plates so that the wires planned will feet through the openings.

Attention: the user is responsible to install the conduits openings, the cable conduits and the cable between MDU100 and the motor.

Step 4: insert proper cable plugs with proper thread sealant ensuring waterproof protection and screw them tightly on MDU100 and on the motor cable entry plugs.

Step 5: run multicore cables from MDU100 cabinet and the valve.

Attention: power cables and ground must not be less than 15 AWG while signal cables must be, at least, of 18 AWG.

Step 6: connect the wires on the numbered terminals of the MDU100 and in the numbered terminals of the motor according to the wiring from pag. 12 to pag. 15.

Step 7: connect the wires on the numbered terminals (4-20 mA) of the MDU100 and on the corresponding computer/PLC or controller.

Attention: the user is responsible for conforming with all applicable local, national international codes. Failure to observe this precaution could result in damage to the equipment.




Fig. 9 - Alimentazione motori SG1 - SG2




Fig. 9 - Electric power of SG1 - SG2




Fig. 10 - Alimentazione motore SG3




Fig. 10 - Electric power of SG3




Fig. 11 - MDU100 Schemi elettrici

Fig. 11 - MDU100 Electric drawings




Fig. 12 - MDU100 Schemi elettrici

Fig. 12 - MDU100 Electric drawings

Completare l'installazione

Questo capitolo fornisce istruzioni su come effettuare una verifica finale prima di alimentare l'unità.



Attenzione: solo personale elettrico qualificato che ha esperienza su impianti analoghi deve operare sul sistema.

Verifica dell'installazione

Usare le procedure seguenti:

- Rimuovere ogni elemento estraneo da ed intorno all'unità MDU100.
- Verificare che ci sia sufficiente spazio intorno.
- Verificare che i cablaggi siano corretti.
- Verificare che le dimensioni dei cavi siano corrette e che siano correttamente fissati ai terminali.
- Verificare se sono installati i circuiti di protezione e che siano dimensionati correttamente.
- Verificare che la tensione di alimentazione sia corretta.
- Verificare che sia installato un cavo di messa a terra di dimensioni adeguate e che venga utilizzata un cavo di terra adatto
- Verificare che sia installato un cavo di terra e che non sia interrotto.



Attenzione: il circuito di controllo è al potenziale di linea quando è alimentato. Utilizzare un cacciavite non metallico quando si interviene sui circuiti e sui potenziometri. La inosservanza di tali precauzioni rappresenta un pericolo per persone e cose.

La Spirax-Sarco certifica che l'unità MDU100 risponde a tutti i requisiti previsti dalla normativa "CE" come riportato sulla targhetta di identificazione. La conformità consente all'unità MDU100 di portare il marchio "CE".

Alimentare l'unità dopo l'installazione

Usare la seguente procedura per verificare che l'unità MDU100 ed il motore siano installati ed alimentati correttamente.

Mettere il sezionatore di linea dell'MDU100 su posizione "ON".

Posizionare il selettore locale/remoto su "locale".

Spostare il selettore decrease/increase su posizione "decrease" per aprire la valvola.

Ricordarsi che la valvola è chiusa quando non occorre raffreddare il fluido controllato. Se il comando "decrease" fa chiudere la valvola interrompere la manovra ed invertire le due fasi dell'alimentazione sulla morsettiera dell'unità MDU100.

Spostare il selettore su posizione "increase" e verificare che la valvola stia chiudendo.

Sistema in operazione

Il modo operativo della valvola, a meno che non venga modificato in campo, è indicato sulla targhetta della valvola ed è secondo l'applicazione richiesta.

Nei modi c,d la valvola apre per rotazione oraria mentre nei modi a,b la valvola apre per rotazione antioraria.

Posizionare il selettore locale/remoto su "locale".

Portare la valvola in completa apertura e chiusura verificando che intervengano i relativi fine corsa.

Se non intervengono riferirsi al manuale operativo dei motori SG per tarare i fine corsa.

Completing the installation

This chapter provides instructions on how to perform a final check of the installation before power is applied.



Attention: only qualified electrical personnel familiar with the construction and operation of this equipment and the hazards involved should operate on the unit.

Checking the installation

Use the following procedure to verify the condition of the installation:

- Remove any debris, such as metal shavings, from around the MDU100.
- Check that there is adequate clearance around.
- Verify the wiring to the terminal strip and the power terminals is correct.
- Check that the wire size is within specification and that the wires are tightened properly.
- Check that circuit protection is installed and correctly rated.
- Check that the incoming power is rated correctly.
- Verify that a properly-sized ground wire is installed and a suitable earth ground is used.
- Verify that all ground leads are unbroken.



Attention: the control circuit is at line potential when the drive is energized. Use a non-metallic screwdriver when making adjustment to the circuit board potentiometers. Exercise extreme caution as hazardous voltage exists. Failure to observe these precautions could result in severe bodily injury.

Spirax-Sarco hereby certifies that the MDU100 drive unit has been approved to bear the "CE" mark provided the conditions of approval have been met by the end user. The compliance allows MDU100 unit to bear the "CE" mark.

Powering up after installation is complete

Use the following procedure to verify that the MDU100 and the motor are installed correctly and are receiving the proper line voltage:

Turn motor drive unit input power disconnect to the "ON" position.

Turn the local/remote switch on motor drive unit to local position.

Press the decrease switch on motor drive unit to open and verify that the valve moves to the open position.

Remember the valve is closed when it is not necessary to cool the controlled fluid. If the decrease control signal causes the closure of the valve, stop the operation and invert two phases of the supply line (only for 3phases motor) on the MDU100 unit.

Press the increase switch on motor drive unit to close the valve and verify that the valve moves to the closed position.

Operation

The mode of operation of the valve, unless changed in the field, is indicated on the valve data label and is according to the required application. Clockwise rotation of the valve shaft open the valve in the c,d modes of operation while counter clockwise rotation of the valve shaft open the valve in the a,b configuration.


Set on motor drive unit the local/remote switch in "local" position.

With open/close switch on motor drive unit operates the valve to fully open/close positions and verify that the "open/close" limit switches

open. If not, refer to the actuator instruction manual for adjusting the limit switches.

Schema di collegamento tra unità controllo motore (MDU100) e motore tipo SG1

Electrical connections between motor control unit (MDU100) and motor SG1



Modo operativo "c" o "d" rotazione della valvola oraria


Operation mode "c" or "d" valve rotation clockwise

Schema elettrico tipo "RO"

Wiring diagram type "RO"

Schema di collegamento tra unità controllo motore (MDU100) e motore tipo SG1

Electrical connections between motor control unit (MDU100) and motor SG1



Modo operativo "a" o "b" rotazione della valvola antioraria


Operation mode "a" or "b" valve rotation counterclockwise

Schema elettrico tipo "RA"

Wiring diagram type "RA"

Schema di collegamento tra unità controllo motore (MDU100) e motori tipo SG2 o SG3

Electrical connections between motor control unit (MDU100) and motors SG2 or SG3



Modo operativo "c" o "d" rotazione della valvola oraria


Operation mode "c" or "d" valve rotation clockwise

Schema elettrico tipo "RO"

Wiring diagram type "RO"

Schema di collegamento tra unità controllo motore (MDU100) e motori tipo SG2 o SG3

Electrical connections between motor control unit (MDU100) and motors SG2 or SG3



Modo operativo "a" o "b" rotazione della valvola antioraria

Operation mode "a" or "b" valve rotation counterclockwise

Schema elettrico tipo "RA"

Wiring diagram type "RA"

MDU100 - Tarature

Tutte le operazioni sull'unità MDU100 devono essere fatte dopo che siano stati tarati ed impostati i contatti di fine corsa ed il potenziometro di posizione sul motore.

Impostazione dei DIP switches

Seguire i seguenti passi per impostare i dipswitch e tarare l'unità MDU100.

Passo 1: aprire la porta dell'unità. Questo toglierà l'alimentazione. Operando sul sezionatore collegare l'alimentazione a porta aperta verificando che la lampada di "power" sia accesa e che il led 1 (verde) sulla carta posizionatore sia acceso.



Attenzione: in queste condizioni sono presenti tensioni letali. Solo personale qualificato e cosciente dei rischi a cui si va incontro deve poter intervenire sull'unità. Ricordarsi che la valvola è chiusa al segnale minimo (4 mA) ed è completamente aperta al segnale massimo (20 mA). Nelle posizioni intermedie la posizione della valvola è proporzionale al segnale di ingresso.

Passo 2: posizionare il selettore locale/remoto su "local".

Passo 3: collegare un generatore di segnali (mA) tra i terminali 16 (+) e 15 della morsettiera dell'MDU100 per simulare il segnale di "set".

Passo 4: collegare un milliamperometro fra i terminali 14 (+), 13 della morsettiera per leggere il segnale di posizione valvola (4-20 mA). Posizionare i "dipswitches" sulla carta posizionatore sulla configurazione seguente (Fig. 13).




Fig. 13

Passo 5: aprire manualmente la valvola e verificare che il led 4 (rosso) sia intermittente durante la corsa e che resti acceso a valvola completamente aperta. Verificare che sia intervenuto il fine corsa e che l'alimentazione al motore sia interrotta in apertura.

Passo 6: il segnale di posizione sul milliamperometro deve essere di 20 mA a valvola aperta completamente. Se non sono 20 mA agire nel potenziometro Pt 6 fino a leggere 20 mA.

Passo 7: chiudere manualmente la valvola e verificare che il led 5 sia intermittente durante la corsa e che rimanga acceso a finecorsa. Verificare che sia intervenuto il fine corsa e che l'alimentazione del motore sia interrotta in chiusura.

Passo 8: il segnale di posizione sul milliamperometro deve essere di 4 mA a valvola completamente chiusa. Se non sono 4 mA agire sul potenziometro Pt 5 fino a leggere 4 mA.

Passo 9: posizionare il selettore su posizione "remote". Variare il segnale analogico di ingresso per ottenere 20 mA e verificare che la valvola si porti in posizione di completa apertura senza però superarla.

Passo 10: variare il segnale di ingresso a 4 mA e verificare che la valvola sia completamente chiusa.

Passo 11: qualora fosse necessario tarare la banda morta deve essere messa ad un valore che eviti il funzionamento a scatti oppure pendolazioni. Per fare questa taratura posizionare il potenziometro Pt 7 in posizione antioraria, e variare il segnale analogico di ingresso più del 5%. Se c'è pendolazione variare Pt 7 di un giro in direzione oraria variando di nuovo il segnale analogico. Continuare questo processo fino a far scomparire l'eventuale pendolazione, poi variare il potenziometro Pt 7 di due giri in direzione oraria. Normalmente la banda morta è tarata al 3%. Pt 8 è il tempo di inversione senso di rotazione e normalmente è impostato a 5 secondi. Pt 3, Pt 4 sono tarati in fabbrica.

Passo 12: ora l'unità è pronta per il normale funzionamento. Ruotare il sezionatore per togliere l'alimentazione; chiudere la porta dell'unità e ruotare il sezionatore sulla porta su posizione "ON". Posizionare il selettore locale/remoto su posizione "remote".

MDU 100 - Calibration

All operation on MDU 100 must be done only after the actuator limit switches and feedback potentiometer have been calibrated.

DIP switches positions and settings

Use the followings steps to set DIP switches and proceed to calibrate the MDU100.

Step 1: open the MDU100 cabinet door. This will disconnect the power line. Connect the power line when the door is opened.

Power led will switch in the on position and the led 1 (green) on positioner card is on.



Attention: potential lethal voltage are present when power is ON. Only qualified electrical personnel familiar with the hazards involved should start and operate on the unit. Remember the valve is fully closed at the minimum signal (4 mA) and is fully open at the maximum signal (20 mA). Valve position is proportional to the input signal for intermediate position.

Step 2: set the local/remote selector on local.

Step 3: connect a signal source (mA) between terminals 16 (+), 15 of the MDU100 terminal block to simulate the set point signal.

Step 4: connect a milliamperometer between terminals 14 (+), 13 of the MDU100 terminal block to read the valve feedback signal. Close dipswitches on the positioner card to obtain the following configuration. Fig. 13 of dipswitches.

Step 5: manually open the valve and verify that the led 4 (red) is flashing during the travel and turns on when the valve reaches the open limit. Verify that the power has been disconnected from motor limit switch.

Step 6: the position signal on the milliamperometer unit be 20 mA with the valve full opened. If not set the Pt 6 potentiometer in order to read 20 mA.

Step 7: manually close the valve and verify that led 5 is flashing during the travel and turns "ON" when the valve reaches the close limit. Verify that the power has been disconnected from motor limit switch.

Step 8: the position signal on the milliamperometer must be 4 mA with the valve full closed. If not set the Pt 5 potentiometer to read 4 mA.

Step 9: set the local/remote selector on "remote" position. Adjust the signal source to the maximum value 20 mA and verify that the valve reaches the fully open position but is not overdriven.

Step 10: adjust the signal source to the minimum level 4 mA and verify that the valve is fully closed.

Step 11: in case it is necessary to adjust the dead-band it should be set to a value in order to avoid hunting or overshoot. To make this adjustment set the dead-band potentiometer (Pt 7) fully counter clockwise, and change the analog signal of more than 5%. If overshoot occurs, turn Pt 7 one revolution clockwise and change the analogue signal again. Continue this process until there is no overshoot, then turn the dead-band Pt 7 two additional turns clockwise. Normally this dead-band is set in the factory at 3%. Pt 8 establish the inversion time and normally is set in the factory at 5 seconds. Pt 3, Pt 4 are set in the factory.

Step 12: now the unit is ready for normal operation. Rotate the disconnect switch. Disconnecting the power, close the cabinet door and rotate the disconnect switch on the front door to on position. Set the local/remote selector to remote position.

MDU100 - Tarature

Problema	Posibile causa	Soluzione
L'interruttore di potenza è su ON La lampada di power è spenta Alcuni led sul posizionario sono accesi	La lampada si è rotta	Sostituire la lampada bianca sulla porta dell'unità
L'interruttore di potenza è su ON La lampada di segnalazione è spenta I led sul posizionario sono tutti spenti	Il fusibile F2 sul 24 Vdc è bruciato e/o I fusibili F1 sono bruciati e/o I fusibili (FG) trifase sono bruciati e/o Alimentatore 24 Vdc	Sostituire il fusibile F2 Verificare i due fusibili e sostituire quelli bruciati Verificare i 3 fusibili e sostituire quelli bruciati Verificare l'alimentatore 24 Vdc
Il selettore locale/remoto è su remoto I led sul posizionario sono corretti Il motore rimane in posizione Non c'è intervento del termico	Relè K1 e K2 possono avere dei problemi	Verificare i relè e se fuori servizio sostituirli
Il selettore locale/remoto è su locale Non c'è intervento del termico I led sul posizionario sono corretti Il motore non si muove quando comandato in apertura/chiusura	Possibili problemi sui relè K1 e K2 o sul selettore increase/decrease	Verificare i relè K1 e K2 ed il selettore. Se fuori servizio sostituirli
L'alimentazione è presente ma l'attuatore non riceve i comandi e la valvola è in apertura completa	Led 3 è intermittente il problema è sulla linea del segnale analogico 4-20 mA e/o Led 3 è intermittente veloce il problema è sul potenziometro di posizione valvola	Verificare il segnale analogico di ingresso Verificare il potenziometro sulla valvola ed i collegamenti
L'alimentazione è presente ma l'attuatore non riceve i comandi e la valvola rimane in posizione La lampada gialla sul quadro è accesa La protezione termica sull'unità MDU100 è aperta	Led 3 è acceso la protezione termica (RTV) del motore è intervenuta e/o Se la protezione termica interviene continuamente c'è un problema sulla valvola o sull'avvolgimento del motore o potrebbe essere un blocco meccanico	Aspettare che il motore raffreddi e se non ci sono blocchi sul rotore l'unità ripartirà Reinserire la protezione e verificare se il motore è in corto circuito. Eventualmente se necessario cambiare il motore. Muovere manualmente la valvola
L'alimentazione è presente ma l'attuatore non è alimentato e la valvola è in posizione fissa led 1 sul posizionario è spento mentre i leds 5-4-3-2 sono accesi	Il posizionario è fuori servizio	Cambiare la scheda del posizionario

MDU 100 - Calibration

Problem	Possible cause	Solution
Power switch is ON Power-on lamp is OFF Some leds on positioner card are on	The white lamp is broken	Change the lamp on the front door
Power switch is ON Power-on lamp is OFF The leds on positioner card are OFF	Fuse F2 on 24 Vdc is out and/or Fuses F1 are out and/or 3phase fuses FG are out and/or 24 Vdc power supply	Substitute fuse F2 Verify the two fuses and change the broken one Verify the three fuses and change those broken Verify 24 Vdc power supply
Local/remote switch on remote Leds on positioner card OK The motor remain in a fix position No thermal alarm	Relays K1 or K2	Verify relays and if out of order change them
Local/remote switch on local No thermal alarm Leds on positioner card OK The motor does not move when decrease/increase selector is operated	K1 or K2 relays or decrease/increase selector	Verify relays or selector and if out of order change
Power is on but the actuators is not powered and the valve is opened	Led 3 is flashing there is a problem on the 4-20 mA input signal and/or Led 3 is flashing there is a problem on the valve feedback signal	Verify the analog input signal the valve is probably under 4 mA or open Verify the feedback potentiometer on the valve. If broken must be changed
Power is on but the actuators is powered and the valve is in a fix position The yellow lamp on the front door is on	Led 3 is on the thermal protection (RTV) inside the motor is opened and/or The thermal protection RT on MDU100 is opened or there is a mechanical block	Wait that the motor winding temperature decrease and if the valve rotor is on the unit will restart If the thermal protection keep opening there is a problem on the valve or in the motor winding. Move manually the valve
Power is on but the actuators is not powered and the valve is in a fix position led 1 on positioner is off and leds 5-4-3-2 are on	The positioner card is out of order	Change the positioner card

Ricambi / Spare parts

Codice/Code	Descrizione/Description
3568 4760 10 0	Kit fusibili quadro SG1 (Q.tà 10 da 1 Amp.) / Fuses kit SG1 (10 Pcs, 1 Amp)
3568 4760 10 1	Kit fusibili quadro SG1 (Q.tà 10 da 2 Amp.) / Fuses kit SG1 (10 Pcs, 2 Amp)
3568 4760 10 2	Kit fusibili quadro SG1 e SG2 (Q.tà 10 da 6 Amp.) / Fuses kit SG1, SG2 (10 Pcs, 2 Amp)
3568 4760 10 3	Kit fusibili quadro SG3 (Q.tà 10 da 10 Amp.) / Fuses kit SG3 (10 Pcs, 10 Amp)
3568 4760 10 4	Scheda posiziatore per quadro MDU100 / Positioner
3568 4760 10 5	Kit lampade indicatori frontali / Front panel lamps kit
3568 4760 10 6	Quadro SG1 senza scheda posiziatore / Cabinet SG1 without positioner
3568 4760 10 7	Quadro SG2 senza scheda posiziatore / Cabinet SG2 without positioner
3568 4760 10 8	Quadro SG3 senza scheda posiziatore / Cabinet SG3 without positioner

SERVICE

Per assistenza tecnica, rivolgetevi alla ns. Sede o Agenzia a voi più vicina oppure contattate direttamente:

Spirax Sarco S.r.l. - Servizio Assistenza

Via per Cinisello, 18 - 20834 Nova Milanese (MB) - Italy
Tel.: (+39) 0362 4917 257 - (+39) 0362 4917 211 - Fax: (+39) 0362 4917 315
E-mail: support@it.spiraxsarco.com

PERDITA DI GARANZIA

L'accertata inosservanza parziale o totale delle presenti norme comporta la perdita di ogni diritto relativo alla garanzia.

SERVICE

For technical support, please contact our local Sales Engineer or our Head Office directly:

Spirax Sarco S.r.l. - Technical Assistance

Via per Cinisello, 18 - 20834 Nova Milanese (MB) - Italy
Tel.: (+39) 0362 4917 257 - (+39) 0362 4917 211 - Fax: (+39) 0362 4917 315
E-mail: support@it.spiraxsarco.com

LOSS OF GUARANTEE

Total or partial disregard of above instructions involves loss of any rights to guarantee.

Spirax-Sarco S.r.l. - Via per Cinisello, 18 - 20834 Nova Milanese (MB) - Tel.: 0362 49 17.1 - Fax: 0362 49 17 307